

<設備概要> 型式 RK-MDB-63B型
 焼却方式 サイクロン型焼却炉
 構造 縦円筒型

<廃棄物焼却炉>

(1) 処分した廃棄物の各月ごとの数量(t/月)及び種類

2014年度	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	合計	平均
汚泥(ペーパースラッジ)	3,519	3,574	3,243	2,812	2,666	2,742	2,940	2,998	3,399	3,014	3,092	3,572	37,570	3,131
受入れた汚泥(ペーパースラッジ)	0	19	18	13	0	14	0	0	0	0	0	0	64	5
合計	3,519	3,593	3,261	2,825	2,666	2,756	2,940	2,998	3,399	3,014	3,092	3,572	37,634	3,136

(2) 排ガス処理設備に堆積したばいじんを除去した日

除去した日	備 考
2014/4/18	スクラバー内掃除
2014/6/16	スクラバー内掃除
2014/7/28	スクラバー内掃除
2014/9/28	スクラバー内掃除
2014/11/10	スクラバー内掃除
2014/12/29	スクラバー内掃除

(3) 煙突から排出される排ガス中のダイオキシン類の濃度(1回/年)、ばい煙濃度(硫黄酸化物、ばいじん、塩化水素および窒素酸化物)(1回/6ヶ月)

項 目	単 位	採取日	測定日	結 果	採取日	測定日	結 果
ダイオキシン類	ng-TEQ/m ³	2015/2/6	2015/3/10	0.012			
硫黄酸化物	m ³ _N /h	2014/4/10	2014/4/10	6未満	2014/10/8	2014/10/8	6未満
窒素酸化物	ppm	2014/4/10	2014/4/10	40	2014/10/8	2014/10/8	55
ばいじん	g/m ³ _N	2014/4/10	2014/4/10	0.03	2014/10/8	2014/10/8	0.03
塩化水素	mg/m ³ _N	2014/4/10	2014/4/10	11未満	2014/10/8	2014/10/8	11未満

(4) 維持管理基準遵守状況

平均値は以下のとおりですが、チャート紙記録は当社に来て頂ければお見せ致します。

燃焼温度 900°C±100°C
 CO濃度 70ppm
 集塵機入口温度 150°C±20°C