＜設備概要＞　型式　RK-MDB-63B型
焼却方式　サイクロン型焼却炉
構造　竪円筒型

＜廃棄物焼却炉＞
（1）処分した廃棄物の各月ごとの数量（t／月）及び種類

2023年度	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	合計	平均
汚泥（ﾍﾟｰﾊﾟｰｽﾗｯｼﾞ）	2,881	3,108	3,073	1,903	3,182	2,802	3,151	2,836	2,954	2,185	2,985	3,266	34,327	2,861
受入れた汚泥（ﾍﾟｰﾊﾟｰｽﾗｯｼﾞ）	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
合　計	2,881	3,108	3,073	1,903	3,182	2,802	3,151	2,836	2,954	2,185	2,985	3,266	34,327	2,861

(2) 排ガス処理設備に堆積したばいじんを除去した日

除去した日	備　　考
2024/5/6	スクラバー内掃除
2024/5/6	熱交換器灰詰り除去
2024/7/19	スクラバー内掃除
2024/7/21	熱交換器灰詰り除去
2024/9/16	スクラバー内掃除
2024/9/16	熱交換器灰詰り除去
2024/10/26	バグフィルターのろ布交換
2024/11/12	スクラバー内掃除
2024/11/13	熱交換器灰詰り除去
2024/12/29	スクラバー内掃除
2024/12/31	熱交換器灰詰り除去
2025/3/8	スクラバー内掃除
2025/3/9	熱交換器灰詰り除去

(3) 煙突から排出される排ガス中のダイオキシン類の濃度（1回／年）、ばい煙濃度（硫黄酸化物、ばいじん、塩化水素および窒素酸化物）（1回／6ヶ月）

項　目	単位	採取日	測定日	結果	採取日	測定日	結果
ダイオキシン類	ng-TEQ/m^3	2024/11/29	2024/11/29	0.0085			
硫黄酸化物	m^3_N/h	2024/4/2	2024/4/2	0.095未満	2024/9/5	2024/9/5	0.091未満
窒素酸化物	ppm	2024/4/2	2024/4/2	93	2024/9/5	2024/9/5	18
ばいじん	g/m^3_N	2024/4/2	2024/4/2	0.03	2024/9/5	2024/9/5	0.01未満
塩化水素	mg/m^3_N	2024/4/2	2024/4/2	10未満	2024/9/5	2024/9/5	11未満

(4)維持管理基準遵守状況
平均値は以下のとおりですが、チャート紙記録は当社に来て頂ければお見せ致します。
燃焼温度　900℃±100℃
CO濃度　70ppm
集塵機入口温度　150℃±20℃